

ОЦЕНКА ЭНЕРГОЗАТРАТ В ПРОЦЕССЕ ЗАПУСКА ДИЗЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА И ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Выполнен теоретический анализ энергетических затрат в процессе запуска дизеля тепловоза и заряда аккумуляторной батареи после запуска. Предложены выражения для определения параметров аккумуляторной батареи как элемента электрической цепи в процессах разряда – заряда. Получены выражения, позволяющие в относительной форме произвести оценку возможности снижения затрат топлива при пуске за счет применения современных систем управления. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании характеристик алгоритмов функционирования систем управления и контроля тепловозных дизель-генераторов.

Актуальность работы. Одним из направлений решения проблемы снижения эксплуатационных затрат топлива является модернизация тепловозов техническими системами управления, которые непосредственно влияют на снижение удельного эффективного среднеэксплуатационного расхода топлива. Среди такого рода систем необходимо отметить электронные регуляторы частоты вращения и мощности и системы SmartStart, которые осуществляют управление запуском тепловозного дизеля, его эксплуатационной работой, а также должны осуществлять контроль за длительностью работы дизеля на холостом ходу, контролируя при этом целый ряд параметров [1-3].

При управлении процессом запуска дизеля такими параметрами являются уровень топливоподачи, степень заряда/разряда аккумуляторной батареи (АБ), затраты топлива на запуск дизеля и восстановление заряда АБ после запуска. В литературе не встречается оценка доли затрат топлива при пуске в общем эксплуатационном расходе, очевидно в силу ее незначительности. Однако каждый запуск сопровождается значительной дымностью отработанных газов и представляет собой существенную энергетическую нагрузку на такой важный элемент как АБ, на восстановление заряда которого после пуска требуются определенные затраты топлива.

Существующие системы учета топлива не в состоянии регистрировать указанные топливные затраты, а также оценивать возможное снижение затрат топлива в процессе пуска. Теоретический анализ энергетических затрат предполагает учет параметров АБ как элементов электрической цепи тепловоза при совместной работе с дизель – генератором на борту тепловоза. Важнейшими из таких параметров АБ являются внутреннее сопротивление, напряжение на зажимах, которые изменяются в процессе заряда/разряда [4], зависят от степени заряженности, температуры окружающей среды и т.д. Предлагаемые методики определения внутреннего сопротивления, в частности [7], требуют

сложного аппаратного обеспечения, длительного экспериментального исследования каждой АБ.

Целью работы является определение расчетным путем уровня энергозатрат при запуске дизеля тепловоза и заряде аккумуляторной батареи после запуска. Решение подобной задачи экспериментальным методом потребует существенных материальных и временных затрат из-за наличия среди элементов исследования аккумуляторной батареи.

Материал и результаты исследований. Среди суммарных затрат топлива в эксплуатационной работе тепловоза необходимо отметить составляющую затрат топлива на такую технологическую операцию, как запуск.

Процесс запуска, как известно, реализуется как за счет энергии аккумуляторной батареи (АБ), так и за счет подачи топлива регулятором частоты вращения. За счет энергии АБ осуществляется предпусковая подготовка в течение времени до 60 с (прокачка масла и топлива), а также пусковое вращение коленчатого вала дизеля от стартера или от генератора, включенного в режиме стартера. Время работы стартера составляет не более 12-14 с. После запуска двигателя следует технологически необходимый отрезок времени работы дизеля на холостом ходу. В течение этого времени восстанавливается энергия и напряжение на АБ, осуществляется прогрев дизеля до необходимой температуры охлаждающей жидкости или масла, контролируется давление в тормозной системе и другие параметры.

Таким образом, величину затрат на запуск

$V_{зАП}$ можно представить в виде

$$V_{зАП} = (g_{II} \cdot t_{II} + g_{XX} \cdot t_{T.XX}) \cdot n, \quad (1)$$

где g_{II} –расход топлива на запуск в процессе вращения стартера; g_{XX} –расход топлива дизеля на холостом ходу в течение технологически необходимого времени после пуска; t_{II} , $t_{T.XX}$ – время вращения стартера и технологически необходимое время работы дизеля на холостом ходу после пуска, соответственно; n - количество запусков дизеля тепловоза за смену.

Анализ составляющей g_{II} в выражении (1) позволяет сделать вывод, что эта величина зависит от технического состояния дизеля и его подсистем, участвующих в пуске, и от состояния (степени заряженности) АБ. Так, несостоявшийся из-за несоответствующего технического состояния дизеля запуск, приводит помимо потерь топлива и к снижению энергии АБ. Поэтому следующий запуск будет происходить в худших условиях с точки зрения энергетического состояния АБ. Составляющая g_{II} может быть уменьшена существенно за счет применения соответствующих алгоритмов управления подачей топлива во время пуска.

Для определения технологически необходимого времени работы дизеля тепловоза на холостом ходу необходимо оценить расход энергии АБ при пуске, а также в процессе восстановления заряда АБ после запуска дизеля. В процессах разряда – заряда АБ необходимо иметь закономерности изменения внутреннего сопротивления как при разряде АБ, так и при ее заряде. В [4] общем случае предлагается определять текущие значения внутреннего сопротивления АБ при заряде и разряде из соотношений:

$$r_p = (U_n - U_p) / i_p, \quad (2)$$

$$r_z = (U_z - U_n) / i_z, \quad (3)$$

где U_n – напряжение на клеммах АБ на начало разряда или заряда; U_p – напряжение на нагрузке в период разряда АБ; U_z – напряжение на клеммах зарядного устройства при заряде АБ; i_p , i_z – токи разряда и заряда АБ, соответственно, представляют собой переменные во времени величины.

Анализ электрической цепи тепловоза при запуске позволяет привести выражение (2) к следующему виду:

$$r_p = r_{ABp} + r_n, \quad (4)$$

где r_{ABp} – внутреннее сопротивление АБ при разряде; r_n – сопротивление цепи нагрузки при запуске, которое можно представить в виде суммы

$$r_n = r_{я} + r_{доб} + r_{не}, \quad (5)$$

где $r_{я}$, $r_{доб}$, $r_{не}$ – сопротивления обмотки якоря стартера, добавочного балласта и обмотки последовательного возбуждения, соответственно.

Значение r_{ABp} в общем случае зависит от природы и состава материалов, электролита, а также от размеров и конструкции АБ. Известно, что величина r_{ABp} , как и величина напряжения на клеммах АБ, зависит от степени заряженности Q . В табл. 1 при-

ведена зависимость напряжения на клеммах стартерной (свинцово – кислотной) АБ от степени заряженности Q при температуре окружающей среды +20 °С (по техническим материалам отечественного производителя аккумуляторов завода «Владар»).

Таблица 1. Зависимость напряжения на клеммах стартерной (свинцово – кислотной) АБ от степени заряженности Q

Степень заряж., Q	Номинальное напряжение АБ			
	12 В	24 В	90 В	96 В
1,00	12,70	25,40	95,25	101,60
0,95	12,64	25,25	94,80	101,12
0,90	12,58	25,16	94,35	100,64
0,85	12,52	25,04	93,90	100,16
0,80	12,46	24,92	93,45	99,68
0,75	12,40	24,80	93,00	99,20
0,70	12,36	24,72	92,70	98,88
0,65	12,32	24,64	92,40	98,56
0,60	12,28	24,56	92,10	98,24
0,55	12,24	24,48	91,80	97,92
0,50	12,20	24,40	91,50	97,60
0,40	12,12	24,24	90,90	96,96
0,30	12,04	24,08	90,30	96,32
0,20	11,98	23,96	89,86	95,84
0,10	11,94	23,88	89,55	95,52

В табл. 2 приведены результаты авторских расчетов зависимости r_{ABp} от величины номинальной (паспортной) емкости стартерных свинцово – кислотных АБ и степени заряженности Q . Расчеты произведены на основании материалов [5, 6].

Вычисления проводились для аккумуляторных модулей различной электрической емкости $Q_{эл}$ номинальным напряжением 2 В. Из табличного материала несложно определить примерное значение внутреннего сопротивления тепловозной АБ, которая состоит из 24-х последовательно соединенных аккумуляторных модулей с паспортными параметрами – «450 А·ч; 4 В». Внутреннее сопротивление одного блока на 4 В близко по значению табличному, которое приведено в табл. 2 для емкости 450 А·ч. Таким образом, сопротивление всей АБ номинальным напряжением 96 В составляет величину 0,05328 Ом (24·0,00222) для степени заряженности модуля Q 100 % (т.е. $Q = 1,0$) при температуре окружающей среды +20 °С.

Общее сопротивление цепи разряда АБ при запуске дизеля r_p с учетом (4) и (5) можно представить в виде

$$r_p = r_{ABp} + r_{я} + r_{доб} + r_{не}. \quad (6)$$

Таблица 2. Зависимость изменения r_{ABP} стартерной (свинцово – кислотной) АБ от степени заряженности Q для различных значений электрической емкости $Q_{эл}$

r_{ABP} , Ом	$Q_{эл}$, А-ч							
	7	20	44	60	80	100	450	900
1	0,1430	0,05000	0,023000	0,017000	0,012500	0,010000	0,00222	0,001110
0.95	0,1498	0,05238			0,013096	0,010476	0,002326	
0.90	0,1574	0,05503			0,013758	0,011006	0,002443	
0.85	0,16585	0,05799			0,014497	0,011600	0,002575	
0.80	0,17537	0,06132			0,015330	0,012264	0,002723	
0.75	0,18616	0,065092			0,016273	0,013018	0,00289	
0.70	0,19882	0,069516	0,031606	0,023170	0,017379	0,013903	0,003086	0,001545
0.65	0,21342	0,074621			0,018655	0,014924	0,003313	
0.60	0,23045	0,080577			0,020144	0,016115	0,003577	
0.55	0,25058	0,087616			0,021904	0,017523	0,003890	
0.50	0,27474	0,096063			0,024016	0,019212	0,004265	
0.40	0,34117	0,119291			0,029823	0,023858	0,005296	
0.30	0,45189	0,158000			0,039501	0,031601	0,007015	
0.20	0,67446	0,235830			0,058957	0,047165	0,010471	
0.10	1,34443	0,470079	0,214000	0,157000	0,11752	0,094016	0,020871	0,010436

Для основной массы тепловозов общее сопротивление разряда составляет величину порядка $0,07 \div 0,08$ Ом. Для тепловоза 2ТЭ116 величина этого сопротивления составляет $0,07123$ Ом.

Необходимую энергию для одного запуска тепловозного дизеля $W_{зап}$ можно представить в виде суммы

$$W_{зап} = W_{мп} + W_1 + W_2, \quad (7)$$

где $W_{мп}$ – энергия на прокачку масла перед запуском в течение около 60 с, мощность насоса прокачки составляет 1,0 кВт; W_1 – энергия на трогание стартера (и собственно дизеля), длительность отрезка времени 0,3 с; W_2 – энергия на вращение стартера в течение 12 с.

Ориентировочные значения составляющих выражения (7) можно определить из приведенных формул

$$\begin{aligned} W_1 &= U_{АБном} \cdot I_{ст.макс} \cdot t_{тр}, \\ W_2 &= U_{АБном} \cdot I_{ст.ном} \cdot t_{вр}, \\ W_2 &= P_{мп} \cdot t_{мп}, \end{aligned} \quad (8)$$

где $U_{АБном}$ – номинальное значение напряжения АБ, В; $I_{ст.макс}$ – максимальное значение тока через стартерную обмотку, составляет величину от 1300 А для ЧМЭЗ до 1600 А для 2ТЭ116; $I_{ст.ном}$ – номинальный ток стартера, составляет величину для 2ТЭ116 800 А; $P_{мп}$ – мощность насоса прокачки масла; $t_{тр}$, $t_{вр}$, $t_{мп}$ – время трогания, вращения стартера и прокачки масла, соответственно.

Затраты электрической энергии на один пуск тепловозного дизеля по выражениям (8) составляют величину 285, 5 Вт·час (расчет сделан для слу-

чая тепловоза 2ТЭ116). Такие же примерно затраты имеют место в случае других моделей тепловозов.

Для дальнейших рассуждений необходимо учитывать, что в АБ должна быть запасена энергия на 10–12 последовательных запусков. При этом степень разряда батареи не должна быть более 0,5, так как в противном случае в батарее будут иметь место невосстановимые в процессе заряда разрушения. С учетом изложенного можно утверждать, что энергия, запасенная в АБ на 10–12 последовательных запусков, должна составлять величину 5710 – 6852 Вт·час.

Расчеты затрат энергии на несколько последовательных запусков (без восстановления энергии после пуска) следует проводить с учетом снижения значения запасенной энергии, так как после каждого цикла запуска изменяется в сторону увеличения внутреннее сопротивление АБ и в сторону уменьшения – напряжение на клеммах АБ в соответствии с табл. 1 и 2.

При расчете электрических параметров на каждом из последовательных циклов запуска необходимо учитывать напряжение и внутреннее сопротивление АБ на начало цикла с учетом степени разряда. Каждый последовательный запуск снижает степень заряженности АБ примерно на 5 %.

Результаты оценочного расчета некоторых электрических величин при нескольких последовательных запусках приведены в табл. 3.

За каждый запуск АБ тепловоза теряет, как было сказано выше, около 300 Вт·час энергии.

Возврат энергии в АБ при заряде после пуска обеспечивается от тепловозного регулятора напряжения, который формирует постоянное бортовое напряжение величиной 110 В. На ток в цепи

заряда влияют как напряжение на клеммах батареи, так и сопротивление цепи заряда АБ. Напряжение на клеммах АБ в процессе возврата энергии изменяется в сторону увеличения по мере роста степени заряженности (см. табл. 1). Сопротивление заряда состоит из постоянного ограничивающего балластного сопротивления $R_{бал}$ и внутреннего сопротивления заряда АБ $r_{АБз}$.

Таблица 3. Результаты расчета электрических параметров АБ при последовательных пусках

Номер запуска	Степень заряженности, Q	$U_{АБ}$, В	$r_{АБз}$, Ом	$I_{ст. макс.}$, А
1	1,0	101,60	0,05328	1426,4
2	0,95	101,00	0,05582	1369,1
3	0,90	100,70	0,05864	1314,7
4	0,85	100,16	0,06180	1256,1
5	0,80	99,70	0,06534	1196,8
6	0,75	99,20	0,06936	1136,2

Величина балластного сопротивления в различных типах тепловозов составляет величину 0,175 Ом (для ЧМЭЗ) и 0,178 Ом (для 2ТЭ116).

Характер изменения внутреннего сопротивления заряда АБ $r_{АБз}$ как элемента электрической цепи в литературе практически не освещен. Эксперимент позволил установить, что в процессе заряда $r_{АБз}$ изменяется от величины, которая значительно меньше величины $R_{бал}$, до величины, которая существенно больше, чем величина $R_{бал}$. Случай $r_{АБз} \ll R_{бал}$ имеет место в начале процесса заряда; случай $r_{АБз} \gg R_{бал}$ имеет место в конце процесса заряда. Ток заряда изменяется от максимальной величины, которая определяется величиной балластного сопротивления, до минимальной величины, которая определяется уже величиной внутреннего сопротивления заряда АБ $r_{АБз}$.

Учитывая сложный характер изменения $r_{АБз}$ в процессе заряда АБ, оценка временных затрат работы дизеля на холостом ходу для восстановления заряда, в данной статье, произведена в предположении, что ток заряда определяется постоянным сопротивлением $R_{бал}$. Результаты оценки необходимого времени работы дизеля на холостом ходу для восстановления энергии АБ после запуска приведены в табл. 4.

Время $t_{зар}$ соответствует технологически необходимому времени работы двигателя на холостом ходу после пуска в выражении (2). Расчет проводился для температуры окружающей среды +20 °С.

При расчете принималось, что за каждый цикл

происходит возврат энергии и, соответственно, степень заряженности увеличивается на 5 %.

Данные табл. 4 позволяют увидеть, что если степень заряженности АБ составляет 0,75, то для восстановления энергии АБ дизель тепловоза должен проработать на холостом ходу не менее 19,09 мин.

Таблица 4. Результаты оценки времени восстановления энергии АБ в процессе заряда

Номер цикла заряда	Степень заряженности, Q	$U_{АБ}$, В	Ток заряда I_z , А	Время заряда, $t_{зар}$, мин.
1	0,75	99,20	60,70	2,84
2	0,80	99,70	57,86	2,97
3	0,85	100,16	55,28	3,10
4	0,90	100,70	52,247	3,36
5	0,95	101,00	50,56	3,35
6	1,00	101,60	47,19	3,57

Σ 19,09

Также необходимо отметить, что к батарее постоянно подключены различные потребители, а именно: цепи автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), радиостанция, балластные выравнивающие сопротивления, цепи освещения тепловоза. Т.е. имеем одновременное протекание процессов как заряда АБ от регулятора напряжения, так и разряда для питания указанных потребителей. Указанное обстоятельство, а также наличие внутреннего сопротивления заряда АБ $r_{АБз}$ со сложным характером изменения, безусловно повлияют на увеличение расчетных времен, которые приведены в табл. 4. Таким образом, полученные в таблице оценки времени работы дизеля на холостом ходу представляют собой минимально необходимые величины.

Полученное минимальное технологически необходимое время работы дизеля тепловоза на холостом ходу после пуска (среднее значение по данным табл. 4 составляет не менее 3 мин) позволяет убедиться в том, что затраты топлива на процесс запуска незначительны в сравнении общими эксплуатационными затратами. Это время является одним из контрольных параметров алгоритма работы системы управления пусками и остановами дизель – генератора. Через указанное время система управления контролирует температуру масла и давление в тормозной системе. Если эти величины достигли требуемых значений, то система выдает сигнал разрешения на нагружение дизель – генератора. Если температура масла и давление в тормозной системе не достигли необходимых для работы величин, то время работы на х.х. после запуска

длится до момента достижения параметрами требуемых величин. В случае холодной машины время работы после запуска может быть существенно больше, чем 3 мин.

В то же время проведенный анализ позволяет оценить влияние на возможность экономии топлива при запуске за счет применения алгоритма ограничения выхода реек топливных насосов. Использование алгоритмов ограничения максимальной цикловой подачи топлива (выхода реек топливных насосов) возможно по той причине, что предприятие - изготовитель дизеля механически ограничивает выход реек на уровне, который обеспечивает номинальную мощность. Однако для запуска, такой выход реек является избыточным, даже для запуска холодной машины. Как показали проведенные авторами испытания, в случае запуска прогретой машины достаточно обеспечить 60 % выхода реек от максимально разрешенного хода.

Выражение (1) можно представить в виде

$$V_{з\text{ап}} = g_{xx} \cdot t_{T,xx} \cdot (1 + k_2) \cdot n, \quad (9)$$

где $K_2 = g_{II} \cdot t_{II} / g_{XX} \cdot t_{T,XX}$.

Для дальнейшего анализа введем коэффициент $K_{g\text{зан}}$ - коэффициент снижения расхода топлива на запуск в течение вращения стартера ($K_{g\text{зан}} \leq 1$).

В относительной форме выражение для снижения расхода топлива во время вращения стартера имеет вид

$$\Delta_{зан}, \% = \frac{1 - K_{g\text{зан}}}{1 + K_2} \cdot 100. \quad (10)$$

В табл. 5 приведен числовой материал исследований по выражению (10).

Таблица 5. Зависимость $\Delta_{g\text{зан}}$ от $K_{g\text{зан}}$ и K_2

K_2	$K_{g\text{зан}}$	$\Delta_{g\text{зан}}, \%$
0,220	1,0	0
0,200	0,9	8,33
0,172	0,8	17,00

Из материалов таблицы следует, что ограничение подачи топлива при пуске ведет к экономии топливных ресурсов на фазе вращения стартера, а, следовательно снижается дымность отработанных газов при пуске. С экологической точки зрения это особенно важно для тепловозов, которые работают в условиях карьеров, расположенных вблизи от жилых кварталов. При реостатных испытаниях снижение дымности отработанных газов можно оценивать даже визуально. Однако необходимо учитывать, что большее, чем на 20 %, ограничение подачи топлива ($K_{g\text{зан}} = 0,8$) технически может не

обеспечить пуск среднестатистического дизеля тепловоза, особенно в холодное время года.

Заклучение. Полученные в исследованиях статьи выражения и числовой материал позволяют оценить в относительной форме затраты топлива и затраты энергии АБ в процессе запуска дизеля тепловоза. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании характеристик алгоритмов функционирования систем управления и контроля тепловозных дизель – генераторов.

Список литературы:

1. Богаевский А.Б. Оценка возможности снижения расхода топлива дизель – генератора маневрового тепловоза за счет совершенствования управления / А.Б. Богаевский, А.М. Борисенко, М.С. Войтенко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2013. - № 1. – С. 105 - 109.
2. Богаевский А.Б. Исследование влияния технических средств управления на повышение эксплуатационной экономичности маневрового тепловоза / А.Б. Богаевский, А.В. Осичев, М.С. Войтенко // Вісник СНУ ім. В.Даля. Луганськ: СНУ ім. В.Даля. – 2013. – № 18(207). Ч.2. – С. 177 – 182.
3. Богаевский А.Б. Компьютерная модель мощного транспортного дизель-генератора с электронной системой управления./ А.Б. Богаевский.// Открытые информационные и компьютерные интегральные технологии. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ». – 2008.– Вып. 38. – С. 150 – 169.
4. Байрачний Б.І. Технічна електрохімія. Ч.2. Хімічні джерела струму: Підручник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 174с.
5. В.И. Косюк, И.Б. Широков. Устройство для измерения электрической емкости химических источников тока // Патент РФ №2328011 С2, опубликован в БИ № 17 2007 г.
6. В.И. Косюк. Устройство для измерения электрической емкости химических источников тока// Патент РФ №2248073 С9, опубликован в БИ № 14 2005 г.
7. Нечитайло Ю.А. Методика определения состояния аккумуляторной батареи гибридного автомобиля / Ю.А. Нечитайло // Вісник СевНТУ. – 2012. – Вип.134/2012. – Севастополь. - С.139-142.

Bibliography (transliterated):

1. Bogaevskij A.B. Ocenka vozmozhnosti snizhenija rashoda topliva dizel' – generatora manevrovogo teplovoza za schet sovershenstvovanija upravlenija / A.B. Bogaevskij, A.M. Borisenko, M.S. Vojtenko // Dvigateli vnutrennego sgoranija. – 2013. - № 1. – S. 105 - 109.
2. Bogaevskij A.B. Issledovanie vlijanija tehniceskikh sredstv upravlenija na povyshenie jekspluatacionnoj jekonomichnosti manevrovogo teplovoza / A.B. Bogaevskij, A.V. Osichev, M.S. Vojtenko // Visnik SNU im. V.Dalja. Lugansk: SNU im. V.Dalja. – 2013. – № 18(207). Ch.2. – S. 177 – 182.
3. Bogaevskij A.B. Komp'juternaja model' moshhnogo transportnogo dizel'-generatora s jelektronnoj sistemoj upravlenija./ A.B. Bogaevskij.// Otkrytye informacionnye i komp'juternye integral'nye tehnologii. – Har'kov: Nac. ajerokosm. un-t «HAI». – 2008.– Vyp. 38. – S. 150 – 169.
4. Bajrachnij B.I. Tehnichna elektrohimija. Ch.2. Himichni dzhherela strumu: Pidruchnik. Harkiv: NTU «HPI», 2003. – 174s.
5. V.I. Kosjuk, I.B. Shirokov. Ustrojstvo dlja izmerenija jelektricheskoj emkosti himicheskikh istochnikov toka // Patent RF №2328011 S2, opublikovan v BI № 17 2007 g.
6. V.I. Kosjuk. Ustrojstvo dlja izmerenija jelektricheskoj emkosti himicheskikh istochnikov toka// Patent RF №2248073 S9, opublikovan v BI № 14 2005 g.
7. Nечитайло Ю.А. Metodika opredelenija sostojanija akkumuljatornoj bateraei gibridnogo avtomobilja / Ju.A. Nечитайло // Visnik SevNTU. – 2012. – Vip.134/2012. – Sevastopol'. - S.139-142.

Поступила в редакцию 12.06.2014

Богдаевский Александр Борисович – доктор технических наук, профессор, профессор кафедры автомобильной электроники Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьков, Украина, e-mail: bogdaevski@mail.ru.

Осичев Александр Васильевич – кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры автоматизированных электромеханических систем Национального технического университета «ХПИ», Харьков, Украина, e-mail: avo1957@yandex.ru.

Войтенко Максим Сергеевич – научный сотрудник кафедры автоматизации и управления в технических системах Национального технического университета «ХПИ», Харьков, Украина, e-mail: m.s.voytenko@gmail.com.

ОЦІНКА ЕНЕРГОВИТРАТ В ПРОЦЕСІ ЗАПУСКУ ДИЗЕЛЯ ТЕПЛОВОЗА І ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

О.Б. Богдаєвський, О.В. Осичев, М.С. Войтенко

Теоретично виконано аналіз енергетичних витрат у процесах запуску дизеля тепловоза і заряду акумуляторної батареї після запуску. Запропоновано вирази для визначення параметрів акумуляторної батареї як елемента електричного кола в зазначених процесах розряду - заряду. Отримано вирази, що дозволяють у відносній формі зробити оцінку можливості зниження витрат палива при пуску за рахунок застосування сучасних систем управління. Отримані результати можуть бути використані при обґрунтуванні характеристик алгоритмів функціонування систем управління і контролю тепловозних дизель-генераторів.

EVALUATION OF ENERGY CONSUMPTION DURING THE START OF DIESEL LOCOMOTIVE AND BATTERY CHARGEING

A.B. Bogdaevskiy, A.V. Osichev, M.S. Voytenko

Theoretically, the analysis of energy consumption in the process of locomotive diesel engine start and battery charge after launch was made. Expressions to determine parameters of the battery as a circuit element in these processes discharge – charge are proposed. Expressions for relative form to assess the possibility of reducing the cost of fuel at start due to the use of modern control systems was obtained. The results can be used in the justification of algorithms characteristics functioning management and control systems of diesel generators.